

Installationsattest Blitzschutzanlage

Von der Errichterfirma gemäss SN SEV 4022:2008 Leitsätze der Electrosuisse "Blitzschutzanlagen" Ziffer 11.2 auszufüllen.

Gebäude:		
Strasse, Nr.	PLZ, Ort	
Parz. Nr.	Gebäudeart	
Pflichtanlage	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Bauart
<input type="checkbox"/> neu erstellt	<input type="checkbox"/> in wesentlichen Teilen ergänzt oder erweitert	<input type="checkbox"/> überprüft und Instand gesetzt
Blitzschutzklasse	<input type="checkbox"/> I (5x5m Maschenweite, 10m Abstand zwischen Ableitungen)	
	<input type="checkbox"/> II (10x10m Maschenweite, 10m Abstand zwischen Ableitungen)	
	<input type="checkbox"/> III (15x15m Maschenweite, 15m Abstand zwischen Ableitungen)	

Gebäudeeigentümer:		Errichterfirma:	
Name, Vorname.....	Firma		
Strasse, Nr.	Strasse, Nr.		
PLZ, Ort	PLZ, Ort		
Tel / Fax	Tel / Fax		

Fangleitung (Material, Dimension)	
natürliche Ableitungen (Anzahl, Material)	
künstliche Ableitungen (Anzahl, Material, Dimension)	
Erder (Art, Material, Dimension)	
Innerer Blitzschutz (Potentialausgleich, Überspannungsableiter)	
Erdungsmessungen (in Ohm)	Messgerät (Typ, Verfahren)

Der Errichter bestätigt, dass die Anlage den Leitsätzen Blitzschutzanlagen 4022 und Fundamenterder 4113 der Electrosuisse entsprechen.	Firmenstempel
Ort, Datum.....	Unterschrift

Die Kontrolle der Blitzschutzanlage hat gemäss kantonaler Weisung durch eine von der kantonalen Brandschutzbehörde anerkannte Fachperson zu erfolgen.	Firmenstempel
Ort, Datum.....	Unterschrift
Zertifikatsträger.....	Zertifikats Nr. VKF.....

Beilagen
Verteiler <input type="checkbox"/> Gemeinde <input type="checkbox"/> Kantonale Brandschutzbehörde <input type="checkbox"/> Eigentümer <input type="checkbox"/> Errichterfirma <input type="checkbox"/> Kontrollorgan

Skizze der Blitzschutzanlage

(rot) Fangeinrichtung



(grün) Metallteile am Gebäude



Fundamenteerder



(rot) Ableitung künstlich



(grün) Ableitung natürlich



Tiefenerder



(rot) Erdleitung

Bemerkungen