

## Einsätze der Feuerwehr im 2010

Gemeinde: Attinghausen  
Adresse: Reusstrasse 31  
Datum: 08.02.2010  
Zeit: 00.15 Uhr  
Ereignisart: Brand  
Gebäudeart: Wohnhaus  
Im Einsatz: FW Attinghausen  
CW Pikett Of  
Mittel:: 45 AdFW



### **Brand Dachwohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Reusstrasse**

#### **Aufträge an eintreffende ADFW:**

- 4. Boden Seite Brüsti halten und Übergriff auf Wohnhaus verhindern
- Haus stromlos machen
- AS ausrüsten und via Treppenhaus Innenangriff ausführen
- Über HS Leiter via Terasse Feuer bekämpfen, Dach öffnen Brand von oben bekämpfen
- Dachdurchbrand von Seite Reuss bekämpfen
- Personenwagen neben Brandobjekt Seite Reuss wegschleppen um Schaden zu verhindern
- Dachdurchbrand von Seite Nord bekämpfen
- Wärmebildkamera via Polizei von Chemiewehr angefordert
- Mit Wärmebildkamera 4. Boden nach weitere Glutnestern absuchen und diese löschen
- Notwendiges Hab und Gut der unteren Wohnungen ans Trockene bringen
- Brandwache aufziehen

#### **Erkenntnisse aus diesem Einsatz:**

- Die Alarmierung hat einwandfrei funktioniert
- Die Zusammenarbeit mit der Polizeipatrouille vor Ort war sehr hilfreich und war unterstützend
- Durch das schnelle Eingreifen der FW insbesondere durch den sehr wirksamen Innenangriff
- Durch den AS unserer FW konnte ein Vollbrand dieses Mehrfamilienhauses verhindert werden
- Die Verfügbarkeit in den Nachtstunden war bei der FW Attinghausen trotz Ferienzeit sehr gut
- Ein vermeintlich gelöschter Brand kann auch nach sehr gezielter Absuche mit der Wärmebildkamera nach Stunden wieder aufflackern
- Trotz dem sehr schnellen und auch gezielten Einsatz konnte ein grosser Wasserschaden der unteren Wohnungen nicht verhindert werden
- Bei diesen sehr kalten Temperaturen ist die Gefahr von Vereisung auf Leitern sowie der ganzen Umgebung sehr gross. So mussten die Zugangswege und Plätze laufend immer wieder gesalzen und gekiest werden.